


LTO Vastgoed  
Munsterstraat 9  
7418 EV DEVENTER

datum	ons kenmerk	collegebesluit	behandeld door	bijlage(n)
17 november 2011	HZ_BF2-2011-0102		 0341-259911	1

**onderwerp:**  
brief verzoek aanvullende gegevens

Geachte heer, mevrouw,

Op 13 oktober 2011 hebben wij een aanvraag om tweede fase bouwvergunning ontvangen voor het vergroten van een schietbunker en het plaatsen vanabri's.

De aanvraag gaat over Stakenbergweg 60 in Elspeet. In deze brief informeren wij u over de voortgang van de aanvraag.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ\_BF2-2011-0102. Wilt u bij vragen of overleg dit nummer bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn.  
Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

#### **Afstemming met 1<sup>e</sup> fase vergunning**

Bij de eerste beoordeling hebben wij geconstateerd dat de nu aangevraagde tweede fase vergunning niet overeenkomt met de verleende bouwvergunning eerste fase. Op 26 oktober 2006 is een eerste fase bouwvergunning verleend. Vervolgens is op 8 december 2010 een gewijzigde eerste fase bouwvergunning verleend. De bouwvergunning eerste fase, zoals die in tweede instantie is verleend, treedt, voor zover die afwijkt van de primaire bouwvergunning eerste fase, in de plaats van de primaire bouwvergunning eerste fase. De nu ingediende tweede fase bouwvergunning komt op de volgende punten niet overeen met de op 8 december 2010 verleende vergunning:

- de goothoogte van deabri's is gelegen op een hoogte van 3,0 meter, terwijl in de 1<sup>e</sup> fase een hoogte van 2,5 meter is vergund;
- de schermen langs de banen 3, 4 en 5 hebben aan één zijde een hoogte van 3,0 meter ten opzichte van het peil, terwijl in de 1<sup>e</sup> fase overal een hoogte van 5,0 meter is vergund.

De aanvraag om vergunning 2<sup>e</sup> fase moet exact overeenkomen met de verleende 1<sup>e</sup> fase vergunning. Wij verzoeken u deze aanpassingen mee te nemen bij het aanvullen van de aanvraag zoals hieronder aangegeven.

### **Aanvullende gegevens nodig**

Wij hebben uw aanvraag getoetst op volledigheid. Wij hebben geconstateerd dat uw aanvraag op een aantal onderdelen niet compleet is. Hierbij stellen wij u in de gelegenheid de volgende gegevens binnen 42 dagen na verzending van deze brief, alsnog bij ons in te dienen:

- de handtekeningen van zowel de aanvrager als ook de gemachtigde ontbreken op het aanvraagformulier;
- constructieberekeningen van alle nieuwe en te wijzigen constructieonderdelen;
- een stroomschema waaruit blijkt op welke plaats welke ventilatiecapaciteit wordt toe- en afgevoerd;
- een bewijs van aanvraag van de Milieuvergunning;
- nadere informatie over de aanwezige temperatuurfactor ter plaatse van detail 5 (onderdeel schietbaan), nu sprake lijkt van een zg. koudebrug;

### **Aanvraag in behandeling nemen, inhoudelijke beoordeling**

Wij wijzen u er met nadruk op dat wij de aanvraag buiten verdere behandeling laten als deze gegevens niet binnen de gestelde termijn van 42 dagen zijn ingediend. Volgens artikel 4:5, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij besluiten de aanvraag niet verder in behandeling te nemen. Uw aanvraag wordt dan buiten verdere behandeling gesteld.

Als de gegevens op tijd en volledig worden ingediend, zullen wij besluiten de aanvraag in behandeling te nemen. Vervolgens zullen wij de aanvraag verder inhoudelijk beoordelen. Op voorhand kunnen wij aangeven dat de aanvraag op de volgende punten niet voldoet aan het Bouwbesluit of de bouwverordening:

#### *Bouwkundig*

- een bezettingsgraad B5 voor de gebieden en ruimten waarin de schuttersruimten zijn gelegen lijkt erg laag en kan zorgen voor een onnodige beperking bij het gebruiken van het gebouw;
- een verkeersroute in een toegankelijkheidssector heeft een breedte van tenminste 1,2 meter. Ter plaatse van de afscheiding tussen de schuttersruimte en schietbaan is deze breedte aan vrije doorgang niet aanwezig.

#### *Brandveiligheid*

Voor wat betreft de brandveiligheidsaspecten is door de Brandweer een advies over de aanvraag uitgebracht. In de bijlage treft u een kopie hiervan aan.

Graag stellen wij u in de gelegenheid bovenstaande punten en de punten uit het advies van de Brandweer mee te nemen bij het aanvullen van de aanvraag.

### **Algemeen**

Als u over deze brief, of over het verdere verloop van uw aanvraag nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de heer  van de afdeling Bouw en Milieu, op woensdagen bereikbaar via telefoonnummer 0341-259911.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,  
namens hen,  
het hoofd van de afdeling Bouw en Milieu,



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen