



PERIODIEKE CONTROLE	
Uitgevoerd op: 19 april 2013 (datum)	
Door: (naam) [Redacted] J	[Redacted]
Hercontrole noodzakelijk	
Hercontrole uitgevoerd (zie rapport verderop in document) J	

RAPPORT MILIEUCONTROLE

(invullen in rood)

	(invullen bij voorbereiding en evt. corrigeren tijdens controlebezoek)	Correctie aangebracht
Gemeente	Nunspeet	
Naam bedrijf	Nationaal Jacht- en Sportschietcentrum Berkenhorst	
Adres bedrijf (straat en nr)	Stakenbergweg 60	
(postcode plaats)	8075 RA Elspeet	
Postadres	Idem	
Gesproken met / functie	De heer [Redacted] J	
Telefoonnummer	[Redacted] J	
E-mailadres	baanbeheer@berkenhorst.nl	
Categorie (volgens SQUIT)	A B C D 1 2 3 4 5 (omcirkelen)	
SBI-code hoofd / neven	/	
Branche-code	931.3	

VOORBEREIDING CONTROLE

Algemeen

(Omschrijving bedrijf) Schiet- en Horeca- en sport- en recreatie-inrichting. Binnen- en buitenschietbaan. Buiten(kleiduiven)schietbaan wordt momenteel niet gebruikt.

Handhavingsverleden

De vorige reguliere controle is uitgevoerd op:	(datum) 21 en 27 augustus 2013	
	Ja	Nee
Eventuele tekortkomingen zijn door het bedrijf ongedaan gemaakt.	X	
(opmerkingen) Op 17 december 2013 administratieve hercontrole. Destijds moest nog wel een aanvulling komen op een ingediende aanvraag. O.m. een plattegrondtekening met daarop aangegeven de munitieopslagplaatsen.		

Klachten

	Ja	Nee
Er zijn (sinds de vorige controle) klachten over het bedrijf	X	
Deze klachten zijn afgehandeld.	X*	
<i>(aandachtspunten, opmerkingen)</i> M.n. over het geluid van het jachthoornblazen. *Door de heer [REDACTED] is een nieuw verzoek tot handhaving ingediend m.b.t. het jachthoornblazen tijdens een of meerdere evenementen eind juni/begin juli. Verzoek is via zijn rechtsbijstand gedaan en bij ons ingeboekt op 7 april 2017.		

Vergunnings-/meldingssituatie

soort vergunning: oprichting of revisie + veranderingsvergunningen en 8.19 meldingen/milieuneutraal		<i>(datum)</i>	
Melding art. 8.41 (naam AMvB)			
<i>(Aanvulling) aanvraag / verandering inrichting ontvangen.</i>		29/10/2014	
Kenmerk AD 14/195			
OBM (soort activiteit)			
Het Activiteitenbesluit is van toepassing op alle activiteiten sinds: 1 januari 2016		Van rechtswege	X
		Na melding verandering	--
		ja	nee
De vergunning is (gedeeltelijk) ingetrokken.		n.v.t.	
Er is een OBM verleend			X
<i>(opmerkingen)</i> Voor de buitenschietsbanen worden maatwerkvoorschriften opgenomen. Aanvraag had betrekking op o.m. <ul style="list-style-type: none">- aanpassing/uitbreiding ondergrondse schietbanen;- realisering schietbioscoop;- kleiduiven(buiten)schietsbaan;- (beperkte) uitbreiding munitieopslag;- Legaliseren terras met buitenbar en pergola;- blazen met jachthoorns.			
Buitenbanen en schietbioscoop nog niet in gebruik.			

ALGEMENE CHECKLIST

Veranderingen (artikel 1.10 lid 2 van het Activiteitenbesluit)

	ja	nee
De bedrijfssituatie is ten opzichte van de vergunde /gemelde situatie veranderd. <i>(gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging is ook verandering)</i>		X
De voorschriften van de omgevingsvergunning en/of het Activiteitenbesluit dekken de huidige bedrijfssituatie.	X	
<i>Omschrijving veranderingen: Geen.</i>		
	ja	nee
Een melding moet worden ingediend		X

Brandpreventie (optioneel; geen bevoegdheid; oog en oor)

	ja	nee
Er zijn brandblusmiddelen aanwezig.	X	
Deze zijn onbelemmerd bereikbaar.	X	
De locaties zijn duidelijk aangegeven.		
De brandblusmiddelen zijn tijdig gekeurd.	X	
Maand en jaar keuring: Door Bronkhorst Brandbeveiliging Uddel.	3/3/2017	

Koel- en vriesinstallaties

	ja	nee	
Er zijn koel- en vriesinstallaties aanwezig.	X		
De installaties zijn tijdig gekeurd.			
Nummer:	keuringsdatum:	Inhoud:	Koelmiddel:
<i>(opmerkingen)</i> 7 kleine koelinstallaties; allen 1 kg inhoud R600a koudemiddel = geen lekcontroleverplichting.			

Keuken onderhoud vetafzuigssysteem

Onderhoud door Rentokil Initial B.V., Rentokil Hygiene op 27/12/2016

Opslag bodembedreigende stoffen

Ja

Lekbakken

Bodemonderzoek uitgevoerd

Ja

Geluid

Akoestisch onderzoek uitgevoerd - Ja

Opslag gasflessen

Ja

Argon 3 x 30 ltr

Zuurstof 3 x 30 ltr

Propaan 2 x 40 ltr

Hoe opgeslagen?

Tussen magazijn en werkplaats.

Kast heeft geen zelfsluitende deur en is niet voorzien van pictogrammen en gevaarsymbolen. De jerrycan bevat een koudontvetter (Interflon Degreaser EM 56+). Dit is geen gevaarlijke stof. Opslag van deze stof bij de flessen is daarom niet verboden.



Opslag munitie

- Vrijstaande opslagbunker
- Verkoopruimte/Bufferbewaarpplaats (=Winkel)
- Inpandige kluis/opslag geweermakerij

Volgens aanvraag totaal max. 249.900 stuks.

Ja

max. 235.900 patronen


max. 2.000 patronen

max. 8.000 patronen

Opschrift in bunker EN verkoopruimte

Pictogram "Roken en open vuur verboden" ontbreekt!

Daarnaast is er een flinke hap uit de deur aan de binnenzijde van de bunker. De brandwerendheid van de deur voldoet daarom niet. Zie foto. Via een ander spoor, het Bouwbesluit, kan de Berkenhorst hierop worden aangesproken. I.k.v. AB is dit nl. in deze situatie niet verplicht.



Ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig

Ja

De ondergrondse (HBO) 2.500 ltr. tank is sinds lange tijd (juni 2012) niet meer in gebruik en nog niet gesaneerd. Met de gemeente Nunspeet zijn hier destijds afspraken over gemaakt. Zie hiervoor de controlebrief van 21 oktober 2013 met kenmerk CHZ_PC-2013-764-01. Over dit punt moet de gemeente een (nieuw) besluit nemen. Verantwoordelijkheid in deze ligt dan ook bij de gemeente Nunspeet.

De bovengrondse dieseltank is gesaneerd. De Berkenhorst is aangesloten op het aardgasnet.

Energie- en waterverbruik

	ja	nee
De verbruiksgegevens van elektriciteit, gas, water en diesel zijn tijdens het controlebezoek getoond.	X	
De verbruiksgegevens hebben betrekking op het jaar:		
Elektriciteit periode 27/8/2015 – 23/8/2016	75.630 kWh	
Gas periode 27/8/2015 – 23/8/2016*	4.568 m3	
Water	■ m3	
Dieselolie	■ liter	
<i>(opmerkingen)</i> Volgens aanvraag verbruik: Elektriciteit: 80.000 kWh/jaar Gas: 20.000 m ³ /jaar *Sinds ca. halverwege 2015 is de Berkenhorst aangesloten op het aardgasnet.		

Er zijn de volgende energiebesparende maatregelen genomen:

In 2015 is een nieuwe energiezuinige Nefit Topline HR 45 II aangeschaft. In het horecadeel worden (deels) spaarlampen gebruikt. De binnenschietbanen zijn deels voorzien van led-verlichting. Op termijn worden alle banen voorzien van led-verlichting.

Volgende besparingsmogelijkheden met de heer ████████ besproken:

- conventionele TL-verlichting in kantoor/werkplaats baanbeheerder vervangen door energiezuinige verlichting;
- aanbrengen van bewegingssensoren in kantoor/werkplaats/toiletgroep.

Zuiveringstechnische voorzieningen

				ja	nee
Er zijn zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig?					X
soort afscheider	controleput aanwezig	capaciteit	onderhoud uitgevoerd op	afval afgevoerd op	
slibvangput					
vetafscheider					
olieafscheider					
<i>(opmerkingen)</i> Lozen van huishoudelijk afvalwater.					

stookinstallaties

					ja	nee
Er zijn stookinstallaties aanwezig?					X	
Soort brandstof	capaciteit	Datum installatie	Datum laatste keuring	Datum laatste onderhoud		
GAS	45 KW					
<i>(opmerkingen)</i> 1 energiezuinige Nefit Topline HR 45 II cv-ketel in 2015 geïnstalleerd. In onderhoud bij Installatiebedrijf De Zwaan Nunspeet. Geen keuringsplicht vanwege < 100kW.						

Afvalstoffen

					ja	nee
Er ontstaan afvalstoffen?					X	
Soort afval	Afgegeven aan (inzamelaar)	Gescheiden opslag	Regelmatige afvoer	Afgevoerd binnen een jaar		
gevaarlijk afval						
papier/karton	Voor muziekvereniging	X	X	X		
kunststof						
autobanden						
GfT/groen						
Swill/vet	Vethandel Gijsenbergh BV Ermelo	X	X	X		
hout						
glas		Nihil - Neen				
metaal						
steenachtig						
restafval	Van Happen Containers	Container	X	X		
Overig specifiek						
<i>(opmerkingen)</i> --						

Bepaal in welk vak van de interventiematrix je de constatering(en) positioneert door: **1.** Het beoordelen van de gevolgen van de constatering(en) voor milieu, natuur, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en **2.** Het typeren van de overtreder. Vervolgens vermeld je de score van je constatering(en) in het vak 'Interventiescore' met een motivatie waarom je op die score bent uitgekomen.

	Gedrag			
	A	B	C	D
Gevolgen 4	4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar A. Goedwillend: onbedoeld proactief	4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar B. Moet kunnen: onverschillig	4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar C. Calculerend: bewust belemmerend en/of risiconemend	4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar D. Bewust en structureel crimineel: fraude, oplichting, witwassen
	3. Van belang A. Goedwillend: onbedoeld proactief	3. Van belang B. Moet kunnen: onverschillig	3. Van belang C. Calculerend: bewust belemmerend en/of risiconemend	3. Van belang D. Bewust en structureel crimineel: fraude, oplichting, witwassen
	2. Beperkt A. Goedwillend: Onbedoeld proactief	2. Beperkt B. Moet kunnen: onverschillig	2. Beperkt C. Calculerend: Bewust belemmerend en/of risiconemend	2. Beperkt D. Bewust en structureel crimineel: fraude, oplichting, witwassen
	1 A. Goedwillend: Onbedoeld proactief	1 Vrijwel nihil B. Moet kunnen: onverschillig	1 Vrijwel nihil C. Calculerend: Bewust belemmerend en/of risiconemend	1 Vrijwel nihil D. Bewust en structureel crimineel: fraude, oplichting, witwassen

Figuur 1 De interventiematrix

Legenda:

Blauwe vakken: bestuursrechtelijk optreden is aangewezen.

Groene vakken: bestuursrechtelijk, bestuursrechtelijk én strafrechtelijk of strafrechtelijk optreden is aangewezen. Strafrechtelijk optreden komt vooral in beeld, naarmate er (meer)verzwarende aspecten zijn, zoals verkregen financieel voordeel.

Rode vakken: strafrechtelijk optreden is in elk geval aangewezen, terwijl in veel gevallen ook bestuursrechtelijk optreden is aangewezen.

Interventiescore (bijv. B3 onder vermelding van je motivatie)

A2

OPMERKINGEN (TIJDENS CONTROLE) **GEEN.**

OVERTREDINGEN

Constatering (Constateringen per activiteit)

Gasflessenopslag

De deur van de opslagvoorziening is niet zelfsluitend. (3.2.7 PGS15).

Aan de buitenzijde ontbreken het pictogram "Roken en open vuur verboden" (3.15.1 PGS15) en waarschuwingsborden/gevaarsymbolen (3.16.1 PGS15), die het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden.

Activiteit / aspect (Activiteit of aspect noemen volgens paragraaf Activiteitenbesluit/Regeling)

Afdeling 4.1, § 4.1.1

Artikel / voorschrift (Activiteitenbesluit,-regeling of vergunning)

Artikel 4.1 AB i.s.m. artikel 4.4a, lid 1 AR

1. Gasflessen van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:

- a. de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3;
- b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4, met uitzondering van voorschrift 3.4.5;
- c. de paragrafen 3.11 en 3.15 tot en met 3.20;
- d. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
- e. paragraaf 3.23, en
- f. de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3.

Afspraken (o.a. hersteltermijn)

Binnen 4 weken na verzenddatum brief herstellen.

Constatering

Deur munitieopslag is beschadigd en daardoor niet (voldoende) brandwerend uitgevoerd. Dit is geen overtreding i.k.v. Activiteitenbesluit. Dit kan de gemeente Nunspeet mogelijk via het spoor van het Bouwbesluit oppakken.

Activiteit / aspect

Artikel / voorschrift

Afspraken

Bevoegdheid handhaving bij de gemeente Nunspeet.



Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

RAPPORT MILIEUCONTROLE

HERCONTROLE		
Uitgevoerd op: <i>(datum)</i>		
Door: <i>(naam)</i>	<i>(handtekening)</i>	
	JA	NEE
Inzet handhaving noodzakelijk		

Opmerkingen bij hercontrole (voor overtredingen zie controlebrief)

Overtreding nummer	Opmerkingen <i>(geef omschrijving van constatering)</i>

Overtreding nummer	Opmerkingen <i>(geef omschrijving van constatering)</i>

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen