



Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK

Nat. Jacht- en Sportschietcentrum Berkenhorst

De heer [REDACTED]

Stakenbergweg 60

8075 RA ELSPEET

Onderwerp
Eerste controle

Geachte heer [REDACTED]

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet namens de gemeente Nunspeet er op toe dat de milieuwet- en regelgeving correct wordt nageleefd. Voor meer informatie over de ODNV verwijzen wij u naar onze website www.odnv.nl.

Op 19 april 2017 is Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst, waarvan de geweermakerij deel uitmaakt, gelegen op de locatie Stakenbergweg 60 in Elspeet gecontroleerd door de heer [REDACTED] milieutoezichthouder van de ODNV.

Met deze brief informeren wij u over de resultaten van de controle en bevestigen de gemaakte afspraken.

Wettelijk kader

Uw bedrijf is gecontroleerd, omdat het moet voldoen aan de voor uw bedrijf van toepassing zijnde milieugerelateerde onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 van deze wet genoemde overige wetten en de op deze wetten gebaseerde besluiten en regelingen.

Voor uw bedrijf zijn met name de Wet milieubeheer (Wm), het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling) van belang.

Resultaten van de controle

De volgende overtredingen zijn geconstateerd:

Constatering

De deur van de opslagvoorziening voor gasflessen is niet zelfsluitend uitgevoerd.

Voorschrift/artikelen

Artikel 4.1, lid 1 Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 4.4a lid 1 Activiteitenregeling in samenhang met voorschrift 3.2.7 PGS15.

Verzenddatum
10 juli 2017

Pagina
1 van 3

Ons kenmerk
CHZ_IGC-2016-5108-01

Uw kenmerk
-

Kenmerk gemeente
-

Behandeld door
De heer [REDACTED]
0341 - [REDACTED]
[REDACTED]@odnv.nl

Afschrift aan
gemeente Nunspeet

Bijlage

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Oosteinde 17
3842 DR HARDERWIJK
Postbus 271
3840 AG HARDERWIJK

T 0341 – 474 300
F 0341 – 474 499
E info@odnv.nl
www.odnv.nl

KvK 56563744

Constatering

Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening voor gasflessen is geen pictogram "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" aangebracht.

Verzenddatum
10 juli 2017

Pagina
2 van 3

Ons kenmerk
CHZ_IGC-2016-5108-01

Voorschrift/artikelen

Artikel 4.1, lid 1 Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 4.4a lid 1 Activiteitenregeling in samenhang met voorschrift 3.15 PGS15.

Constatering

Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening voor gasflessen is/zijn geen gevaarsymbolen aangebracht, die het gevaar aanduiden van de opgeslagen stoffen.

Voorschrift/artikelen

Artikel 4.1, lid 1 Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 4.4a lid 1 Activiteitenregeling in samenhang met voorschrift 3.16 PGS15.

Deur munitieopslag

De deur van de munitieopslag is beschadigd en daardoor niet (voldoende) brandwerend uitgevoerd. Dit is geen overtreding in het kader van het Activiteitenbesluit. Wij zijn daarom niet bevoegd hiertegen op te treden. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de heer [REDACTED] juridisch medewerker van de gemeente Nunspeet. Met hem kunt u afspraken maken over de te nemen herstelmaatregelen, zodat de deur voldoet aan daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daarnaast adviseren wij u op de buitendeur van de munitieopslag het pictogram "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" aan te brengen.

Ondergrondse tank

De ondergrondse (2500 liter) tank voor de opslag van vloeibare brandstof is nog niet verwijderd. Hoofdstuk 3 (art 3.30) van het Activiteitenbesluit is van toepassing op gebruik en beëindiging van gebruik van ondergrondse opslagtanks. Onder meer is bepaald dat bij beëindiging van het gebruik van een ondergrondse tank, deze verwijderd moet worden. Tijdens eerdere controlebezoeken op 13 juni 2012, 21 en 27 augustus 2013 is door of namens de gemeente Nunspeet al geconstateerd dat de tank niet meer in gebruik is. Over de sanering van de tank is in december 2012 overleg geweest tussen uw bestuurslid, de heer [REDACTED] en de heer [REDACTED] van de gemeente Nunspeet. Destijds is afgesproken dat de tank gesaneerd moet worden, maar dat dit gelijktijdig kan plaatsvinden met de overige saneringen van De Berkenhorst. Met de gemeente Nunspeet is afgesproken dat over de sanering van de tank met het bestuur van uw vereniging nadere afspraken worden gemaakt.

Wat moet u doen?

Wij verzoeken u de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen, zodat **binnen 4 weken** na verzenddatum van deze brief wordt voldaan aan de genoemde voorschriften/artikelen.

U kunt hieraan voldoen door:

- de deur van de gasflessenopslagvoorziening zelfsluitend uit te voeren;
- op de buitenzijde van de gasflessenopslagvoorziening:
 - een pictogram "ROKEN en OPEN VUUR VERBODEN" aan te brengen;
 - gevaarsymbolen aan te brengen die het gevaar aanduiden van de opgeslagen stoffen;
- in overleg met de gemeente Nunspeet, de deur van de munitieopslagbunker voldoende brandwerend uit te voeren;
- op de buitendeur van de munitieopslag het pictogram "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" aan te brengen.

Verzenddatum
10 juli 2017

Pagina
3 van 3

Ons kenmerk
CHZ_IGC-2016-5108-01

Wij rekenen op uw medewerking. Mocht bij een hercontrole blijken dat uw bedrijf nog niet aan ons verzoek voldoet, dan kunnen wij handhavend optreden.

Als u nog vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer  van de ODNV, telefoonnummer: 0341 - .

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar maken.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet,
namens dezen,



Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen